

certificato di prova di prova di non propagazione dell'incendio

oggetto in prova cavo b.t. FG7OM1 0,6/1 kV; 3G25 mm²

identificazione C1 GENERAL CAVI CEI 20-22 III CEI 20-13 IEMMEQU PERFORMANCE FG7OM1 3G25

tensione nominale 0,6/1 kV; corrente nominale - A; frequenza nominale - Hz

costruttore GENERAL CAVI s.p.a.- Argenta (FE)

richiedente GENERAL CAVI s.p.a.- Via L. Da Vinci 6/A, Argenta (FE)

data delle prove dal 29 Maggio 2001 al 29 Maggio 2001

provato da CESI S.p.A. - Milano - ITALIA

l'oggetto in prova, costruito in accordo con la descrizione, disegni e fotografie contenuti nei documenti di riferimento, identificato in questo Certificato, e' stato sottoposto alla serie di prove di verifica in accordo con

CEI 20-22/3 (1997-09)

questo Certificato di Prova e' stato emesso dal CESI in accordo con la norma sopra citata.

i risultati sono mostrati nelle registrazioni di prova e negli oscillogrammi contenuti nel Rapporto di Prova. I valori ottenuti ed il comportamento in generale sono considerati in accordo con le prescrizioni della norma sopra citata e giustificano le caratteristiche nominali assegnate dal Costruttore come riportato a pagina no.2 .

questo Certificato si applica al solo campione provato. La responsabilita' di dichiarare che altri esemplari aventi la stessa designazione siano conformi ad esso e' del Costruttore.

solo la riproduzione integrale di questo Certificato, o riproduzioni di questa pagina assieme ad altre sulle quali siano riportate le caratteristiche certificate dell'oggetto provato, sono permesse senza l'autorizzazione scritta del CESI.

n. pagine 3

data 08 Giugno 2001

elaborato PeC - E. Bertani

approvato PeC - V. Scarioni

CESI
CENTRO ELETTROTECNICO SPERIMENTALE ITALIANO
Business Unit
Prove e Componenti
Il Responsabile del Laboratorio