

Certificato di prova di Prova di non propagazione dell'incendio

Oggetto in prova Cavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica G7 sotto guaina di PVC

Identificazione FG7OR 3G1,5 mm2
Tensione nominale 0,6/1 kV ; Corrente nominale -- A ; Frequenza nominale -- Hz

Costruttore ICEL S.C.p.a. Via Torricelli 4/6 - 48022 LUGO (RA)

Richiedente ICEL S.C.p.a. Via Torricelli 4/6 - 48022 LUGO (RA)

Data(e) delle prove dal 17 Novembre 2005 al 17 Novembre 2005

Provato da CESI S.p.A. - Milano - ITALIA

L'oggetto in prova, costruito in accordo con la descrizione, disegni e fotografie contenuti nei documenti di riferimento, identificato in questo Certificato, è stato sottoposto alla serie di prove di verifica in accordo con

Norma CEI 20-22/2 (1999-01)

Questo Certificato di Prova è stato emesso dal CESI in accordo con la norma sopra citata.

I risultati sono mostrati nelle registrazioni di prova e negli oscillogrammi contenuti nel Rapporto di Prova. I valori ottenuti ed il comportamento in generale sono considerati in accordo con le prescrizioni della norma sopra citata e giustificano le caratteristiche nominali assegnate dal Costruttore come riportato a pagina N.2.

Questo Certificato si applica al solo campione provato. La responsabilità di dichiarare che altri esemplari aventi la stessa designazione siano conformi ad esso è del Costruttore.

Solo la riproduzione integrale di questo Certificato, o riproduzioni di questa pagina assieme ad altre sulle quali siano riportate le caratteristiche certificate dell'oggetto provato, sono permesse senza l'autorizzazione scritta del CESI.

n. pagine 3

n. pagine fuori testo 1

Data di emissione 23 Novembre 2005

Elaborato PeC - E. Bertani

Approvato PeC - M. DeNigris

CESI
CENTRO ELETTROTECNICO SPERIMENTALE ITALIANO
Business Unit
Prove e Componenti
Il Responsabile del Laboratorio