

**Certificato di prova di tipo di** Prova di non propagazione dell'incendio (5 kg/m)

**Oggetto in prova** Cavo elettrico

**Identificazione** N07G9-K 1x2,5 mm<sup>2</sup>

**Costruttore** General Cavi S.p.A. – Argenta (FE)

**Richiedente** General Cavi S.p.A. – Argenta (FE)

**Data(e) delle prove** dal 3 Giugno 2008 al 3 Giugno 2008

**Provato da** CESI S.p.A. – Milano – ITALIA

L'oggetto in prova, costruito in accordo con la descrizione, disegni e fotografie contenuti nei documenti di riferimento, identificato in questo Certificato, è stato sottoposto alla serie di prove di verifica in accordo con

**CEI 20-22/2, 2006/07 Edizione Quinta**

Questo Certificato di prova di tipo è stato emesso dal CESI in accordo con la(e) norma(e) sopra citata(e).

I risultati sono mostrati nelle registrazioni di prova e negli oscillogrammi contenuti nei Rapporti di Prova. I valori ottenuti ed il comportamento in generale sono considerati in accordo con le prescrizioni della(e) norma(e) sopra citata(e) e giustificano le caratteristiche nominali assegnate dal Costruttore come riportato a pagina N.2.

Questo Certificato si applica al solo campione provato. La responsabilità di dichiarare che altri esemplari aventi la stessa designazione siano conformi ad esso è del Costruttore.

Solo la riproduzione integrale di questo Certificato, o riproduzioni di questa pagina assieme ad altre sulle quali siano riportate le caratteristiche certificate dell'oggetto provato, sono permesse senza l'autorizzazione scritta del CESI.

PUBBLICATO A8016956 (PAD - 1066109)

**N. pagine** 3 **N. pagine fuori testo** 1

**Data di emissione** 11 Giugno 2008

**Elaborato** LAP - Mariani Roberto  
A8016956 3525 ALT

**Verificato** LAP - Vercellotti Uberto, LAP - Arneodo Giorgio  
A8016956 2963 VER A8016956 503478 VER

**Approvato** LAP - Nicolini Roberto  
A8016956 821814 APP

**CESI** S.p.A.  
Divisione Energia

Area Tecnica Componenti  
"Laboratori di prova"  
Il Responsabile

