

Certificato di prova di tipo di Prova di non propagazione dell'incendio (10 kg/m)

Oggetto in prova Cavo elettrico

Identificazione RG7H1ONR 3x185 mm²
Tensione nominale 6/10 kV

Costruttore I.R.C.E. Industria Romagnola Conduttori Elettrici S.p.A. Imola (BO)

Richiedente I.R.C.E. Industria Romagnola Conduttori Elettrici S.p.A. Imola (BO)

Data(e) delle prove dal 19 Maggio 2008 al 19 Maggio 2008

Provato da CESI S.p.A. - Milano - ITALIA

L'oggetto in prova, costruito in accordo con la descrizione, disegni e fotografie contenuti nei documenti di riferimento, identificato in questo Certificato, è stato sottoposto alla serie di prove di verifica in accordo con

CEI 20-22/2, 2006/07 Edizione Quinta

Questo Certificato di prova di tipo è stato emesso dal CESI in accordo con la(e) norma(e) sopra citata(e).

I risultati sono mostrati nelle registrazioni di prova e negli oscillogrammi contenuti nei Rapporti di Prova. I valori ottenuti ed il comportamento in generale sono considerati in accordo con le prescrizioni della(e) norma(e) sopra citata(e) e giustificano le caratteristiche nominali assegnate dal Costruttore come riportato a pagina N.2.

Questo Certificato si applica al solo campione provato. La responsabilità di dichiarare che altri esemplari aventi la stessa designazione siano conformi ad esso è del Costruttore.

Solo la riproduzione integrale di questo Certificato, o riproduzioni di questa pagina assieme ad altre sulle quali siano riportate le caratteristiche certificate dell'oggetto provato, sono permesse senza l'autorizzazione scritta del CESI.

N. pagine 3 **N. pagine fuori testo** 1


Data di emissione 13 Giugno 2008

Elaborato LAP - Mariani Roberto
A8017059 3525 ALT

Verificato LAP - Vercellotti Uberto, LAP - Arneodo Giorgio
A8017059 2963 VER A8017059 503478 VER

Approvato LAP - Nicolini Roberto
A8017059 821814 APP

CESI S.p.A.
Divisione Energia
Area Tecnica Componenti
"Laboratori di prova"
Il Responsabile



PUBBLICATO A8017059 (PAD - 1066178)